



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.10.05/TSE-31652
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.12.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	16.12.2012
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PIYALE PAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ KAT:12 OKMEYDANI İSTANBUL
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YULAFI KÖYÜ MEVKİ HACI ŞEREMET 3. SOKAK ÇORLU TEKİRDAĞ
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ODE STARFLEX
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13162 09.11.2010
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

BİNALARDA ISI YALITIM İÇİN KULLANILAN FABRİKA YAPIMI MİNERAL YÜN (MW) MAMULLER  
TİPLER:

- 1)  
-YANGIN SINIFI : A1  
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,043 W/mK  
-KALINLIK SINIFI : T1  
-BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(T+)  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ
- 2)  
-YANGIN SINIFI : A1  
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/mK  
-KALINLIK SINIFI : T3  
-BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(T+)  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ
- 3)  
-YANGIN SINIFI : A1  
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/mK

16./12/2011



ŞİMA AKKAYA


YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ  
BELGELENDİRME MÜDÜR.V



\*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.  
\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA\* Yapı Sektörü Müdürlüğü \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

BELGE KAPSAMI ( 14.10.05/TSE-31652nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1316209.11.2010  
RELATED TURKISH STANDARD

- KALINLIK SINIFI : T6
- BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(T+)
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ

NOT: ÜRÜN BELGELENDİRME YÖNERGESİNİN MADDE 4.7.2 HÜKMÜ GEREĞİ BU BELGE TS EN 13162/KASIM 2010 MADDE 4.3.6 BASINÇ ALTINDA SÜNME DENEYİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN ŞERHLİ DÜZENLENMİŞTİR. DENEY SÜRESİ SONUNDA OLUMLU SONUÇ ALINMASI DURUMUNDA ŞERH KALKACAKTIR. DENEY SONUCU OLUMSUZ OLURSA SÖZLEŞME FESİH EDİLİP BELGE İPTAL EDİLECEKTİR.



16./12/2011

ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ  
BELGELENDİRME MÜDÜR.V

\*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.  
\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA\* Yapı Sektörü Müdürlüğü \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.