



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007803-TSE-19/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.05.2023
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	12.05.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PİYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ NO:K12 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ODE YALITIM SAN VE TİC A.Ş
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VELİMEŞE ORG. SAN.BÖLGESİ MAH. 207 SOK.NO:6/1 ERGENE/TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ode starflex
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14303 / 18.02.2016
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

BİNA TESİSATI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI İÇİN FABRİKASYONLA İMAL EDİLEN MİNERAL YÜN MAMULLER  
TİPLER:

1- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜMİNYUM FOLYO KAPLAMALI)

-YANGINA TEPKİ: C-s1,d0

-KALINLIK SINIFI : T1,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 °C'DE: 0,034 W/mK

-50 °C'DE: 0,040 W/mK

2- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜMİNYUM FOLYO KAPLAMALI)

-YANGINA TEPKİ: C-s1,d0

-KALINLIK SINIFI : T3,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 °C'DE: 0,032 W/mK

-50 °C'DE: 0,037 W/mK

3- BORU (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

*e-ımalı/e-signed*

16.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

(007803-TSE-19/01 nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

-YANGINA TEPKİ: A1  
-KALINLIK SINIFI : D0< 150 mm –T8  
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:  
-50 °C'DE: 0,040 W/mK  
-100 °C'DE: 0,045 W/mK  
-150 °C'DE: 0,055 W/mK  
4- BORU (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜMİNYUM FOLYO KAPLAMALI)  
-YANGINA TEPKİ: CL-s1,d0  
-KALINLIK SINIFI : D0< 150 mm –T8  
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:  
-50 °C'DE: 0,040 W/mK  
-100 °C'DE: 0,045 W/mK  
-150 °C'DE: 0,055 W/mK

*e-imzalı/e-signed*

16.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

