



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007803-TSE-08/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.05.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	18.08.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PIYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ NO:K12 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ODE K-FLEX YALITIM MALZ.SAN.VE TIC. LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAVŞANTEPE 8.SOKAK 8/A ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007803-TSE-08/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ODE R-FLEX+ŞEKİL İBARELİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14304 / Tesizat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (fef) ürünler-Özellikler / 18.02.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"Tesizat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika Yapımı esnek elastomerik köpük (FEF) ürünler"

"R-FLEX PRM RULO" ÜRÜN KODLU

0 °C işletme sıcaklıklarında bina ekipmanlarında ve sanayi tesislerinde ısı yalıtımı için kullanılan fabrika yapımı esnek elastomerik köpükten mamul.

-Teslim Şekli: RULO

-Kaplamasız

-Isı İletkenlik: (0)° C) λ (W/m.K) = 0.034

-Yangına Tepki Sınıfı :B-s3,d0

-Su Buharı Difüzyon Direnci: MU 7000

"R-FLEX STD RULO" ÜRÜN KODLU

e-imzalı/e-signed

25.07.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahvil edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (007803-TSE-08/02nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14304 / Tesizat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (fef) ürünler-Özellikler / 18.02.2016

0°C işletme sıcaklıklarında bina ekipmanlarında ve sanayi tesislerinde ısı yalıtımı için kullanılan fabrika yapımı esnek elastomerik köpükten mamul.

-Teslim Şekli: RULO

-Kaplamasız

-Isı İletkenlik: (0)° C) λ (W/m.K) = 0.036

-Yangına Tepki Sınıfı :B-s3,d0

-Su Buharı Difüzyon Direnci: MU 5000

"R-FLEX PRM BORU" ÜRÜN KODLU

25 °C işletme sıcaklıklarında bina ekipmanlarında ve sanayi tesislerinde ısı yalıtımı için kullanılan fabrika yapımı esnek elastomerik köpükten mamul.

-Teslim Şekli: BORU

-Kaplamasız

- Isı İletkenlik (25) ° C) λ (W/m.K) =0.039

-Yangına Tepki Sınıfı :BL-s2,d0

-Su Buharı Difüzyon Direnci: MU 7000

"R-FLEX STD BORU" ÜRÜN KODLU

25 ° C işletme sıcaklıklarında bina ekipmanlarında ve sanayi tesislerinde ısı yalıtımı için kullanılan fabrika yapımı esnek elastomerik köpükten mamul.

-Teslim Şekli: BORU

-Kaplamasız

-(25) ° C) λ (W/m.K) =0.039

-Yangına Tepki Sınıfı :BL-s2,d0

-Su Buharı Difüzyon Direnci: MU 5000

e-imzalı/e-signed

25.07.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırözü Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

